

## INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA

### RAKVJ25PHAE - RACVJ25PHAE

|                                                                                             |         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Naziv ili zaštitni znak                                                                     |         | airHome 600  |
| Model unutarnjeg uređaja                                                                    |         | RAK-VJ25PHAE |
| Model vanjskog uređaja                                                                      |         | RAC-VJ25PHAE |
| Unutarnje i vanjske razine snage zvuka pri standardnim uvjetima                             | [dB]    | 51 / 58      |
| Rashladno sredstvo                                                                          |         | R32          |
| GWP                                                                                         |         | 675          |
| SEER                                                                                        |         | 8,50         |
| Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju                                                |         | A+++         |
| Godišnja potrošnja energije pri hlađenju                                                    | [kWh/y] | 103          |
| Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju (Pdesignc)                                       | [kW]    | 2,5          |
| SCOP                                                                                        |         | 4,9          |
| Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)                             |         | A++          |
| Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)                                 | [kWh/y] | 706          |
| Toplija sezona grijanja                                                                     | [kW]    | /            |
| Hladnija sezona grijanja                                                                    | [kW]    | /            |
| Projektno opterećenje uređaja pri grijanju (Pdesignh)                                       | [kW]    | 2,5          |
| Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)               | [kW]    | 2,0          |
| Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja) | [kW]    | 0,5          |

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim 675. To znači da bi u slučaju istjecanja 1kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 675 puta veći od utjecaja 1kg CO<sub>2</sub> tijekom razdoblja od 100 godina.

Nikada nemojte sami pokušavati raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod, a za to uvijek zovite ovlašteni servis.