

INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA

RAC-XJ25WHAE- RAK-XJ25RHAE

Naziv ili zaštitni znak		Airhome 800
Model unutarnjeg uređaja		RAK-XJ25RHAE
Model vanjskog uređaja		RAC-XJ25WHAE
Unutarnje i vanjske razine snage zvuka pri standardnim uvjetima	[dB]	57/61
Rashladno sredstvo		R32
GWP		675
SEER		9,5
Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju		A+++
Godišnja potrošnja energije pri hlađenju	[kWh/y]	92
Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju (Pdesignc)	[kW]	2,5
SCOP		5,2
Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)		A+++
Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)	[kWh/y]	587
Toplija sezona grijanja	[kW]	253
Hladnija sezona grijanja	[kW]	1576
Projektno opterećenje uređaja pri grijanju (Pdesignh)	[kW]	2,2
Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	2
Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim 675. To znači da bi u slučaju istjecanja 1kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 675 puta veći od utjecaja 1kg CO₂ tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada nemojte sami pokušavati raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod, a za to uvijek zovite ovlašteni servis.