

INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA

RAC-XJ50WHAE- RAK-XJ50RHAE

Naziv ili zaštitni znak		Airhome 800
Model unutarnjeg uređaja		RAK-XJ50RHAE
Model vanjskog uređaja		RAC-XJ50WHAE
Unutarnje i vanjske razine snage zvuka pri standardnim uvjetima	[dB]	60/65
Rashladno sredstvo		R32
GWP		675
SEER		7,6
Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju		A++
Godišnja potrošnja energije pri hlađenju	[kWh/y]	230
Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju (Pdesignc)	[kW]	5
SCOP		4,7
Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)		A++
Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)	[kWh/y]	1283
Toplija sezona grijanja	[kW]	545
Hladnija sezona grijanja	[kW]	3508
Projektno opterećenje uređaja pri grijanju (Pdesignh)	[kW]	4,3
Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	3,5
Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim 675. To znači da bi u slučaju istjecanja 1kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 675 puta veći od utjecaja 1kg CO₂ tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada nemojte sami pokušavati raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod, a za to uvijek zovite ovlašteni servis.